



**PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO**  
Prefeitura Municipal de Moreilândia  
Prefeitura Municipal de Moreilândia  
Registro de Preços Eletrônico - 017/2022-SRP-PMM

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Questionamento
F.H.B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA	29.936.600/0003-23	14/11/2022 - 08:39	Nível de ruído ar condicionado	17/11/2022 - 11:41	Item 6 (ar condicionado). Pela descrição do lote 06, somente uma marca atende no quesito do nível de ruído. Para podermos fazer a cotação desse item precisamos saber se há uma tolerância de pelo menos 10%, pois o nível de ruído da marca que iremos ofertar é de 43db na alta e o edital pede 41db. Levando em consideração que nenhum ouvido humano é capaz de identificar diferença entre 41db e 43db fica a pergunta: Será levado à risca o critério para atender esse item? Ou existe uma tolerância para mais ou para menos?

Resposta: A intenção de caracterizar o referido item no TR serve apenas de parâmetro não de numeração exata mas de função desejada. No caso, espera-se que a marca possua um nível de ruído aceitável e prese pela diminuição do ruído, portanto as marcas que excederem esse nível de ruído, não serão desclassificadas.

